

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2014/68/ЕС

"GAZ-TECH" sp. z o.o., 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4, тел./факс: 77 415 47 97, e-mail: info@gaztech.pl

С настоящото потвърждаваме, че преносимият пожарогасител тип: **GP-2x ABC, GW-2x ABF, GW-3x AB, ABF/INOX** отговаря на изискванията на Директивата за съоръжения под налягане 2014/68/ЕС и нейното национално транспониране. Настоящата декларация се издава на лична отговорност на производителя.

Характеристика	Описание / Стойност
Описание	Пожарогасител (типът е посочен на етикета)
Сериен номер	(на пожарогасителя) за съответния тип
Година на производство	2026
Приложени хармонизирани стандарти	EN 3-8:2021, EN 3-7:2004+A1:2007
Приложени модули за оценка на съответствието	B+C2
Референции към сертификати (ако е приложимо)	ЕО/ЕС изследване на типа: • GW-2X ABF; GP-2X ABC: CE-0062-PED-B3.1-GAZ 001-23-POLrev.C • GW-3X AB, ABF/INOX: CE-0062-PED-B3.1-GAZ 001-25-POL

Характеристика	Описание / Стойност
	Сертификат за съответствие с типа: • GW-2X ABF; GP-2X ABC: CE-0062-PED-C2-GAZ 001-26-POL
Нотифициран орган	Bureau Veritas Services SAS № 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE (Франция)

Модели и технически данни:

- **Пожарогасител тип GP-2x ABC** черт. GP-2x-00-01-01 rev.2: V = 2,5 L, PS = 18 bar, PT = 26 bar, TS = -30/+60 °C, (работен газ) азот - 15 bar/20 °C, CE маркировка 0062.
- **Пожарогасител тип GW-2x ABF (Favorit Home)** черт. GW 2x-00-01 rev.3: V = 2,5 L, PS = 18 bar, PT = 26 bar, TS = -30/+60 °C, (работен газ) азот - 15 bar/20 °C, CE маркировка 0062.
- **Пожарогасител тип GW-2x ABF (Capstone)** черт. GW 2x-00-01 rev.3: V = 2,5 L, PS = 18 bar, PT = 26 bar, TS = 0/+60 °C, (работен газ) азот - 15 bar/20 °C, CE маркировка 0062.
- **Пожарогасител тип GW-3x ABF/INOX** черт. GW-3x-00-01-01/INOX rev.1: V = 3,6 L, PS = 18 bar, PT = 26 bar, TS = 0/+60 °C, (работен газ) азот - 15 bar/20 °C, CE маркировка 0062.

МАРКИРАНО НА ДЪНОТО НА РЕЗЕРВОАРА

Подписано от името на:

инж. Мариуш Дужик (Mariusz Dużyk)

Длъжност: Ръководител "Контрол на качеството" Гродкув, 10.02.2026 г. "GAZ-TECH" Sp. z o.o. 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4 NIP: 753-18-79-448, REGON: 532428387, KRS: 0000192719

Компоненти, включени в състава на пожарогасителя

Съоръжение под налягане	Тип	Обем V или диаметър (DN)	Серие н № / Маркировка	Макс. налягане (PS)	Температурен диапазон (TS)	Категория	Модел	CE Маркировка
Резервоар	2X	2,5 L	Маркирано на дъното	18 bar	-30/+60 °C		B+C2	CE 0062
Резервоар	3X/INOX	3,6 L	Маркирано на дъното	18 bar	-30/+60 °C		B+C2	CE 0036
Вентил	1067	27 mm	1067	18 bar	-30/+60 °C	чл. 4, (3)		
Манометър	33328		FT	28 bar	-30/+60 °C	чл. 4, (3)		
Манометър	3333a		FT	28 bar	0/+60 °C	чл. 4, (3)		
Маркуч (ако има)		13 mm		18 bar	-30/+60 °C	чл. 4, (3)		

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Тип GP-2X ABC, GW-2X ABF, GW-3x-AB, ABF/INOX

1. Описание на продукта

Преносимият пожарогасител е съоръжение под налягане, състоящо се от стоманен, заварен резервоар като основен конструктивен елемент и вентил със сифонна тръба. Работното вещество е пожарогасителният агент, а тласкащият газ е азот (N₂).

2. Приложение

Преносимият пожарогасител е предназначен за гасене на начални възникнали пожари. Може да се използва за пожарна защита на сгради, автомобили, моторни лодки, каравани и др. Относно температурния диапазон на употреба – вижте етикета.

Означения на класовете пожар:

- **A** – твърди горими вещества (образуващи жарава)
- **B** – течни вещества (образуващи пламък)
- **C** – горими газове
- **F** – мазнини и олио в кухненски уреди

3. Задействане

- Вземете пожарогасителя, свалете предпазителя и се доближете до огъня (вижте етикета).
- Насочете струйника към източника на огъня и натиснете лоста; гасете с образуваната струя от пожарогасителен агент.
- Използвайте пожарогасителя **само във вертикално положение**, с вентила нагоре.

Гореописаният начин на употреба е представен под формата на пиктограми и описание върху етикета.

4. Монтаж

Пожарогасителите се използват като: свободно стоящи, поставени в специални шкафове или окачени с помощта на съответна стойка (за закачване).

5. Безопасност на оператора

Пожарогасителят е съоръжение под налягане и при неправилна употреба (не по предназначение) може да бъде опасен за здравето и живота. **ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА!**

- Демонтажът, периодичните прегледи, поддръжката и ремонтите могат да се извършват само от оторизирани сервиси.
- Пазете пожарогасителя от нежелани механични повреди, източници на топлина и вредни химически фактори.
- След сваляне на предпазителя, с цел избягване попадането на прах/агент в очите, не насочвайте струйника към лицето си.
- Забранява се използването на пожарогасителя без етикет или с нечетлив такъв.

6. Експлоатация

Всички дейности, свързани с експлоатацията на пожарогасителя, трябва да се извършват в оторизирани сервисни бази. Резервоарът на пожарогасителя подлежи на технически надзор (опростен надзор, съгласно Наредбата на министъра на развитието и технологиите на Полша от 17 декември 2021 г.).

По време на експлоатация трябва да се извършват:

- **Периодичен преглед (външна ревизия):** на всеки 12 месеца (не по-рядко от веднъж годишно).
- **За GP-2x ABC:** Проверка на пожарогасителния прах заедно с вътрешна ревизия на всеки 60 месеца (5 години). (Ако прахът е рохкав и без бучки, и пресипването е извършено достатъчно бързо в сухо помещение, прахът може да се използва до следващата проверка. При поддръжката трябва да се обърне специално внимание да не се допусне овлажняване на праха. Овлажненият или сбучен прах задължително се заменя с нов).
- **За GW-2x ABF / GW-3x AB, ABF/INOX:** Подмяна на пожарогасителния агент заедно с вътрешна ревизия на всеки 36 месеца (3 години).
- **Изпитване на якост (хидравлично изпитване под налягане):** на всеки 60 месеца (5 години).

Срокът на експлоатация на пожарогасителя се определя на **20 години**, при условие че при вътрешните и външните ревизии в оторизиран сервис не са установени дефекти (механични повреди, корозия, дефекти по резбите и др.). При установяване на недопустими дефекти, резервоарът трябва да се предаде за вторични суровини (бракува).

7. Гаранция

GAZ-TECH Sp. z o.o. предоставя гаранция за изправната работа на пожарогасителя до първата му употреба, но за не повече от **24 месеца (2 години)** от датата на производство.

Гаранционните права се губят при:

- Неправилно боравене или експлоатация.
- Ремонти и прегледи, извършени от неоторизирани лица по време на гаранционния период.
- Липса на документираните ежегодни прегледи (на всеки 12 месеца).

- Липса на оригиналната пломба (за неизползван пожарогасител).
- Всякакви механични повреди, включително възникнали при транспорт или неправилно съхранение.

Подробните гаранционни условия са достъпни на www.gaztech.pl